



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ТУРУХАНСКОМУ РАЙОНУ**



**Выпуск №1 от 20 ноября 2013 года**

**СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!**

**01**



**Содержание номера:**

**Оперативная обстановка с пожарами.....2 стр.**

**Профилактические операции на территории Туруханского района .3 стр.**

**Административная ответственность за нарушение правил противопожарного режима.....4 стр.**

**Как уберечь свой дом от пожара в осенне-зимний пожароопасный период.....5 стр.**

**Пусть знает каждый гражданин  
Пожарный номер-«01»!**

**ГРАЖДАНЕ!!!!**

**При возникновении пожара немедленно вызывайте  
пожарную охрану!!!**

**Тел. 01, 2-12-04, с сотовых телефонов 112, 01\***

**Оперативная обстановка с пожарами на территории  
Красноярского края:**

- произошло пожаров - 3341
- погибло людей на пожарах - 205
- погибло детей - 22
- получили травмы на пожарах - 201
- травмировано детей - 24

**Оперативная обстановка с пожарами на территории  
Туруханского района:**

- произошло пожаров - 20
- погибло людей на пожарах - 1
  - погибло детей - 0
- получили травмы на пожарах - 0
  - травмировано детей - 0

Старший инженер отдела государственной статистики  
учета пожаров и последствий от них  
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
старший лейтенант внутренней службы  
Е.С. Убиенных



## **Профилактические операции на территории Туруханского района**

### **Профилактическая операция «Жильё»**

С начала 2013 года должностными лицами территориальных органов надзорной деятельности проведено более 450 подворовых обходов частных жилых домов, домов повышенной этажности, многоквартирных домов. Совместно с представителями ОВД, ОМСУ проведено более 80 обходов жилых домов. В ходе обходов особое внимание уделялось соблюдению многодетными семьями требований пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и печного отопления. Проведен 53 схода граждан и более 1 тысяча инструктажей с охватом свыше 1200 человек. Распространено около 600 листовок и памяток о мерах пожарной безопасности. На телевидении и радио осуществлено более 10 тысячи выступлений, опубликовано статей, заметок на противопожарную тематику в печатных изданиях, в том числе опубликованных на сайтах более 20 информационных статей.



### **Профилактическая операция «Отопление»**

Проведено 5 проверок объектов теплоэнергетики и ЖКХ. Выявлено 50 нарушений требований пожарной безопасности, из которых устранено – 95,5%. За нарушения требований пожарной безопасности привлечено 8 юридических и должностных лиц. В органы местного самоуправления, прокуратуру и жилищно-эксплуатационные организации направлено 2 информации о пожарном состоянии объектов. На телевидении и радио осуществлено 10 выступлений с правилами эксплуатации печей и других отопительных приборах, а также мер пожарной безопасности при наступлении холодного периода. Проведено 3 занятия (семинара) с руководителями и обслуживающим персоналом с обязательным обсуждением вопросов режима курения и проведения временных огневых и ремонтных работ. На объектах проведено 15 внеплановых тренировок по эвакуации людей в случае пожара.



**Заместитель начальника отдела ГП  
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому  
краю  
подполковник внутренней службы  
Д.О. Хизниченко**

## Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

Заместитель начальника отдела административной практики  
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
подполковник внутренней службы  
Е.А. Яндовко

## Как уберечь свой дом от пожара в осенне-зимний пожароопасный период

В Красноярском крае наступает осенне-зимний пожароопасный период. В связи с сезонным понижением температур жители Красноярского края начинают интенсивно топить печи, использовать электрообогреватели. В целях предупреждения пожаров сотрудники МЧС России напоминают, что перед эксплуатацией печного отопления необходимо проверять состояние печей.

А именно, перед началом топки печь должна быть проверена и отремонтирована. Дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Трубы и стены, в которых проходят дымовые камеры, должны быть побелены. Чугунная печная плита не должна иметь трещин. У каждой печи под топочной дверкой должен быть металлический лист размером не менее 700x500 мм.

### Запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы
- перекаливать печи
- устанавливать металлические печи кустарного изготовления («буржуйки»). При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя



### ГРАЖДАНЕ!!!!

При возникновении пожара немедленно вызывайте  
пожарную охрану!!!

Тел. 01, 2-12-04, с сотовых телефонов 112, 01\*

Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей), аппаратов защиты. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;
- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо калориферов с оголенными спиралями, не пользуйтесь самодельными (кустарными) электронагревательными приборами;
- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки;
- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
- не устанавливайте светильники, обогреватели вблизи от сгораемых материалов; не включайте в 1 розетку через тройник несколько электроприборов большой мощности

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилище от пожара.



Заместитель начальника ОНД по Туруханскому району  
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
капитан внутренней службы  
Д.Н. Веркеев